

Mit der vorliegenden Erklärung wird bescheinigt, dass die Schläuche

**913068....00 TERMORESISTENTE KLL 125**

aus mit PVC bestrichenem Polyestergewebe, mit verzinkter Stahldrahtspirale zwischen zwei Schichten von Gewebe bestehen.

gewellte Oberfläche.

Temperaturbereich :von  $-5^{\circ}\text{C}$  bis  $+80^{\circ}\text{C}$  und für kurze Zeit (Spitzenwerte ), bis  $-20^{\circ}\text{C}$  und  $+110^{\circ}\text{C}$ .

Anwendung Klimaanlage, Ansaugen von Dämpfen und warmer Luft.

#### SIND KONFORM mit:

<b>Gemeinschaftsgesetzgebung</b>	Richtlinie 2011/65/UE RoHS und nachfolgende Aktualisierungen
<b>Italienische Gesetzgebung</b>	Ministerialerlass 26 Juni 1984, art. 8
<b>Französische Gesetzgebung</b>	Arrête du 21 novembre 2002, art. 5, classe M2
<b>Norm</b>	UL94, Klasse VTM-0

Diese Erklärung wird ersetzt, wenn Änderungen bei der Zusammensetzung des Materials auftreten und/oder die gesetzgeberischen Bezugsnormen derart verändert oder aktualisiert werden, dass eine neue Prüfung zum Zweck der Konformität verlangt wird.

Daverio, 30.09.2015

Unterschrift des Geschäftsführers



Herr Ariberto TAMBORINI